

## Pumpstation

### Funktionsbeskrivning

Oxygenjoner kommer i kontakt med luktande ämnen, som omvandlas till molekylärt enklare ämnen. När lukten är borta finns det luktande ämnet ej kvar i luften.

### Odörkontroll

Uteluften filtreras, värms och joniseras. Den fördelas till pumpsump och överbyggnad i bestämda mängder. Då förhindras luktspridning inom- och utomhus. Injusteringsprotokoll med redovisade inställningar på systemkomponenter lämnas, för att vid behov kunna göra en grundinställning.

### Driftinstruktioner

Joniseringsaggregat och fläkt

Skall gå kontinuerligt

Frånluftsfläkt

Skall ej gå

Återluftsspjäll

Enligt markerat läge

Värmekälla

\_\_\_\_\_

Märvärden (joner)

\_\_\_\_\_

Luftflöde

\_\_\_\_\_

Elmatning

Central

Principbild för luktborttagning i pumpstationer med joniserad luft

